

# АКТ по выполненным работам за 2014 г. ул.Авиационная, д.8

Дата	Наименование работ	Израсходованный материал/объем выполненных работ
январь 2014г.	произведен ремонт системы канализации в районе 3-го и 4-го подъездов(замена чугунных труб на полипропиленовые).	Ревизия-6 шт. Тройник 110 косой-2шт. Тройник 110х50х90гр.-1шт. Компенсирующий патрубок 110-3шт. Заглушка 110-3шт. Отвод 110 90гр.-6шт. Муфта 110-6шт. ПП труба 110 1м-5шт. ПП труба 110 2м-6шт. ПП труба 110 3м-2шт Отвод 110 45гр.-10шт. Тройник 110х110 45гр.-2шт.
январь 2014г.	произведена окраска и утепление трубопровода подачи горячего водоснабжения на дом	2кг алкидной белой краски и 65 м.п. пенополистирола (энергофлекс).
февраль 2014г.	произведено утепление трубопровода подачи горячего водоснабжения на дом	38 м.п. пенополистирола (энергофлекс).
февраль 2014г.	произведена установка манометра электроконтактного TM-510P и циркуляционного насоса WILO TOP S 40/7EM для улучшения циркуляции горячего водоснабжения и увеличения температуры обратки	Манометр электроконтактный -1 штука Насос – 1штука Фланец Ду-40-2 штуки Прокладка Ду-40-2 штуки Болт M16x60-1,07 кг Гайка M16-0,27 кг Пускатель- 1 штука Автомат 16А-1 штука Вилка-1 штука Розетка-1 штука Провод 3х1,5- 10 м.п. Гофра 16 мм- 10 м.п.
март 2014г.	установлены	5 металлических плафонов с решеткой, 5 энергосберегающих лампочек 15W
март 2014г.	произведен ремонт качелей во дворе	-труба металлическая диаметром 20-5 метров -труба профильная 20х20 -1,2 м.п. -фанера 10-0,3 м2 -краска синяя ПФ-0,9 кг -краска красная ПФ-0,9 кг -болт мебельный 6х50- 10 штук -гайка 6-10 штук
апрель 2014г.	произведен ремонт системы канализации в районе 5-го подъезда(замена чугунных труб на полипропиленовые).	Ревизия 110- 1 шт. Отвод 110 90гр.- 1шт. ПП труба 110 1,5м- 2шт. Манжет 110- 1 штука Хомут 110- 1 штука
май 2014 г.	произведена окраска лавок возле подъездов и теннисного стола на	Краска ПФ красно-коричневая – 2,7 кг

	игровой площадке	Краска ПФ зеленая - 0,8 кг Краска ПФ желтая - 0,8 кг
июнь-июль 2014г.	произведена реконструкция элеваторов.	Манометр ДМ-02-100М -20 штук Фланец Ду-50-10 штук Болт М16х120-11,2 кг Гайка М16-1,65 кг Кран трехходовой Ду-15-20 штук Термометр технический ТТЖ-М П4 – 10 штук Оправа защитная 2П 285\63 – 10 штук Бобышка под оправу термометра М27х2 – 10 штук Затвор поворот.диск.чуг. Ру16 Ду-50 – 10 штук Шайбы диаметром 10, 10,3, 10,5, 10,7 11 мм(сталь 3мм) Стакан с соплом диаметром 8,3 мм- 1 штука Резьба короткая – 5 штук Утеплитель труб «Энергофлекс» 54х6- 10 м.п.
август 2014 г.	произведена окраска цоколя и части дворового фасада в районе входов в подъезды	Краска по цоколю красно-коричневая акриловая – 45 кг. Краска белая акриловая люкс – 15 кг.
август 2014г.	произведен частичный ремонт системы канализации в районе 1-го подъезда	Ревизия 110- 1 шт. Манжета- 3шт. Заглушка 110– 3 шт.
август 2014 г.	произведены работы по асфальтированию части дороги на въезде во двор жилого дома по ул.Авиационная, д.8	Асфальтобетонная смесь: -вид смеси м/з песчаная тип В марка II- 0,5 т. Всего заасфальтировано S= 5м <sup>2</sup> .
сентябрь 2014г.	произведена окраска трубы газопровода на доме	Краска желтая ПФ 115 ГОСТ – 20 кг Краска ПФ 115 черная- 0,9 кг
сентябрь 2014 г.	произведен ремонт качелей и кораблика во дворе в районе второго подъезда.	-труба металлическая диаметром 20- 11 м.п. -труба профильная 20х20- 9 м.п. -петля гаражная– 4 штуки -фанера 10-1 м2 -краска желтая ПФ 115 ГОСТ -2,7 кг -краска красная ПФ-0,9 кг -болт мебельный 6х40- 24 штуки -гайка 6-24 штуки -шайба М6- 24 штуки -арматура А-I – 2,5 м.п. -цепь- 1,5 м.п.
октябрь 2014 г.	произведено утепление торцевой стены в квартирах №156,164,168,176 и ремонт межпанельных швов в районе 1-го подъезда и с торца здания согласно договора №14/09-14 от	



	22.09.2014 г.	
октябрь 2014 г.	Установлено на элеваторах	Термометр технический ТТЖ-М П4 – 5 штук Оправа защитная 2П 285\63 – 5 штук Кран шаровый 15- 3 штуки
октябрь 2014 г.	восстановлено освещение возле лифтовых машинных помещений.	5 лампочек(60 Вт) -5 накладных выключателей одноклавишных -5 светильников со стеклянным плафоном, арматура НББ 64-60
октябрь 2014 г.	установлены краны шаровые 15 на спускники в подвале	Кран шаровый 15-4 штуки
2014 г.	Установка лампочек в местах общего пользования, подвале	Лампочки, 60 Вт- 180 штук, 15 W-4 штуки
2014 г.	Частичный ремонт остекления в подъездах	Стекло 3мм 725х670мм.- 4 штуки
Май 2014г	побелка деревьев, окраска бордюров	Мел – 3 упаковки, краска акриловая белая- 13 кг
2014 г.	Дератизация и дезинфекция подвала и мусорокамер	Средство от блох-70 упаковок/7 раз, от крыс-13 упаковок/3 раза

Директор

ООО «Управляющая компания «Славянская»



А.В. Корнейков